


坡屋面	25.860~31.160			C35
5	22.420	3.44~8.74	C35	C35
4	17.020	5.40	C35	C35
3	11.620	5.40	C35	C35
2	6.220	5.40	C35	C35
1	-0.080	6.30	C35	C35
-1	-4.600	4.52	C35	C35
层号	标高H(m)	层高(m)	柱砼等级	梁板砼等级

景观阁 层高表
±0.000绝对标高为8.100
抗震等级均为一级

景观阁 基础结构平面图 1:100

- 说明: 1. 本层处注明外均不设置结构板, 地面做法详建筑图纸;
2. 除注明外, 梁均轴线对中;
3. 未注明之承台顶, 承台标高均为 H=-4.600;
4. 未注明承台均为CT1;
5. 吊筋除注明外均为2#16;
6. 浇筑前设备管井管道的预留工作, 具体详建筑以及设备图纸;
7. 梁上柱位置处, 梁内设置吊筋4#20.



A-A
未注明钢筋为#8@150

B-B
未注明钢筋为#8@150

桩台类型	CT1				CT2				
平面									
配筋									
剖面									
桩身截面尺寸	承台厚	主筋	主筋	箍筋	承台厚	主筋	面筋	箍筋	腰筋
	H	①	②	③	H	①	②	③	④
详平面图	1300	Φ16@100	Φ16@100	Φ12@150	1500	14Φ22	14Φ20	Φ14@150(4)	Φ12@150

<

奥意建筑
A+E DESIGN

奥意建筑工程设计有限公司
A+E Design Co., Ltd.
资质证书 A244002924
Class A Qualification, No. A244002924
建筑工程甲级
Architectural Engineering Design, Class A
风景园林乙级
Landscape Architectural Design, Class B
资质证书 A144002927
Class A Qualification, No. A144002927
电子工程甲级
Electronic Engineering Design, Class A
网址 (URL): <http://www.ae-design.cn>

建设单位:
CLIENT:
珠海科技学院

合作设计单位:
CODESIGN:

版次	发行日期	摘要
REV.	ISSUE DATE	DESCRIPTION
1	2024.04.27	首次发行
发行记录 ISSUE REMARK		
工 艺	区东轩	区东轩
通信信息	余培贤	余培贤
电 气	陈君	陈君
气体动力	陈君	陈君
暖通空调	陈君	陈君
给排水	旷世雄	旷世雄
结 构	宋徽	宋徽
建筑总图	龙敏	龙敏
专 业	姓 名	签 署
DISCIPLINE	FULL NAME	SIGNATURE

项目总负责	孙明	孙明
PRIMARY CAPTAIN		
项目负责	龙敏	龙敏
PROJECT MANAGER		
审 定	陈志强	陈志强
APPR'D		
审 核	那琪	那琪
EXAM'D		
专业负责	宋徽	宋徽
MAIN ENGINEER		
校 对	吴珊	吴珊
CHK'D		
设 计	宋徽	宋徽
DESIG'D		
制 图	宋徽	宋徽
DRAW'N		
职 责	姓 名	签 署
DUTY	FULL NAME	SIGNATURE

设计签署 SIGNATURE

设计阶段	施工图设计	专 业	结 构
JOB STAGE		DISCIPLINE	

项目名称	国学院教师办公楼
PROJECT	

子项名称	景观阁
ITEM	

图 名	景观阁 基础结构平面图
DWG. TITLE	

工程号	子项号	图 号	版 次
PROJECT NO.	ITEM NO.	DWG. NO.	REV.
22057	99	02-00-D002	1

比 例	1:100
SCALE	